

Территориальный отдел Управления  
Роспотребнадзора  
по Самарской области  
в г. Сызрани  
446001, г. Сызрань,  
ул. Советская, 100

---

место выдачи

### Предписание

**№ 17-05/335 от 25.08.2017г.**

должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный санитарно-эпидемиологический надзор об устраниении выявленных  
нарушений

Начальник территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Сызрани  
Ефимов Игорь Витальевич

---

(фамилия, имя, отчество и должность должностного лица, выдавшего предписание)

При проведении плановой выездной проверки:

**Наименование юридического лица:** Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа пос. Сборный муниципального района Сызранский Самарской области

**Фактический адрес:** 446087, Самарская область, м.р. Сызранский, пос. Сборный, ул. Школьная, 1; 446087, Самарская область, м.р. Сызранский, пос. Сборный, ул. Новая, 3А.

**Юридический адрес:** 446087, Самарская область, м.р. Сызранский, пос. Сборный, ул. Школьная, 1.

**ИНН:** 6325003164

**ОГРН:** 1116325002452

**Тел.:** (8464) 930-418

---

Рассмотрев предоставленные документы: акт проверки юридического лица № 17-05/430 от 25.08.17, протоколы об административном правонарушении № 17-05/764 от 25.08.17г.

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения Федерального закона от 30.03.1999 № 52 «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и профессионального образования», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работы», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

**Предлагаю:**

**В здании школы (п. Сборный, ул. Школьная, 1):**

1. В соответствии требованиям п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» заменить (отремонтировать) гигиеническое покрытие пола в кабинетах №№ 1, 3, 5, 6, 9, информатики.

Срок – 05.08.2018г.

2. В соответствии требованиям п.5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» и п.9.5. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03

«Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работы» рабочие места пользователей ПЭВМ в кабинете информатики оснастить специализированными столами.

Срок – 05.08.2018г.

3. В соответствии требованиям п.6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в учебных кабинетах, в рекреации 2 этажа отопительные приборы оснастить ограждениями.

Срок – 05.08.2018г.

4. В соответствии требованиям п.7.2.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в учебных кабинетах обеспечить систему общего освещения потолочными светильниками с люминесцентными лампами.

Срок – 05.08.2018г.

5. В соответствии требованиям п.5.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» заменить классные доски в учебных кабинетах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 на новые - изготовленные из материалов, имеющих высокую адгезию с материалами, используемыми для письма, износостойкими, темно-зеленого цвета и с антибликовым покрытием.

Срок – 05.08.2018г.

6. В соответствии требованиям п.3.1. СанПиН 2.4.5. 2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» п.4.5. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» в моечной зоне ванны для мытья столовой и кухонной посуды, являющиеся источниками повышенных выделений влаги и тепла, оборудовать локальными вытяжными системами с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения.

Срок – 05.08.2018г.

7. В соответствии требованиям п.4.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и профессионального образования» обеденный зал оборудовать столовой мебелью (столами) с покрытием, позволяющим проводить их качественную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Срок – 05.08.2018г.

#### **В здании структурного подразделения «детский сад» ( пос. Сборный, ул. Новая, 3А)**

8. В соответствии требованиям п.п. 4.29., 15.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» организовать работу пищеблока согласно имеющемуся по проекту набору помещений (работа на полуфабрикатах).

Срок – 05.08.2018г.

9. В соответствии требованиям п.3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» на групповых площадках 1-й младшей и 3-й разновозрастной групп установить теневые навесы.

Срок – 05.08.2018г.

10. В соответствии требованиям п.3.10.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» теневые навесы оснастить ограждениями не менее 1,5м с трех сторон.

Срок – 05.08.2018г.

11. В соответствии требованиям п.13.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» технологическое оборудование на пищеблоке, являющееся источниками выделения тепла и газов оборудовать локальной вытяжной системой вентиляции в зоне максимального загрязнения.

Срок – 05.08.2018г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на  
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  
основная общеобразовательная школа пос. Сборный  
муниципального района Сызранский Самарской области

О выполнении Предписания необходимо сообщить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Сызрани по адресу: 446001, г. Сызрань, ул. Советская, 100, кабинет 7 в установленные сроки

Предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные законодательством.  
Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица об устранении нарушений законодательства предусматривает административную ответственность по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Начальник территориального отдела

(должность лица, уполномоченного осуществлять  
госсанэпиднадзор)

(подпись)

Ефимов И.В.

(фамилия, имя, отчество)

Получше  
25.08.2017

Надежда Насаева