

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ СЫЗРАНЬ, ОКТЯБРЬСК
И МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ СЫЗРАНСКИЙ, ШИГОНСКИЙ
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.о. Сызрань
(место составления акта)

«16» декабря 2019 года
(дата составления акта)
«10» час. «15» мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№740

По адресу / адресам: м.р. Сызранский, п. Сборный, ул. Школьная, 1
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 740 от «28» ноября 2019 года начальника ОНД и ПР по г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский УНД и ПР Главного управления МЧС России по Самарской области (Главного государственного инспектора по г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский по пожарному надзору) Колокольцева П.А.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основная общеобразовательная школа п. Сборный муниципального района Сызранский Самарской области
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«10» декабря 2019 с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 30 минут

«16» декабря 2019 с 10 час. 00 мин. до 10 час. 15 мин. Продолжительность 15 минут

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 45 минут.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городским округам Сызрань, Октябрьск и муниципальным районам Сызранский, Шигонский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Николаева Н.А.

10 декабря 2019 года, 10:30

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -----.
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Лашкин Александр Владимирович – начальник отделения ОНД и ПР по г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский УНД и ПР Главного управления МЧС России по Самарской области

При проведении проверки присутствовали: Николаева Наталья Анатольевна директор Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основная общеобразовательная школа п. Сборный муниципального района Сызранский Самарской области
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации).

В ходе проведения проверки:

▪ выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


На объекте защиты имеется действующее предписание № 718/1/1 по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 13.12.2019 срок исполнения которого не истёк.

▪ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----

▪ выявлены факты невыполнения предписания органа государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): -----

▪ нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: копия распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя №740 от «28» ноября 2019 года.

Подписи лиц, проводивших проверку:


Начальник отделения ОНД и ПР по г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский УНД И ПР Главного МЧС России по Самарской области (Государственный инспектор по г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский по пожарному надзору) Лапкин Александр Владимирович



(подпись)
М.Д.П.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Николаева Наталья Анатольевна директор Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основная общеобразовательная школа п. Сборный муниципального района Сызранский Самарской области
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



(подпись)

«16» декабря 2019 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ СЫЗРАНЬ, ОКТЯБРЬСК И
МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ СЫЗРАНСКИЙ, ШИГОНСКИЙ
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

городской округ Сызрань
(место составления акта)

«29» ноября 2019 года
(дата составления акта)

15 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 686

по адресу / адресам: Самарская область, муниципальный район Сызранский, поселок Сборный,
улица Новая, 3-А
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 686 от «25» октября 2019 года начальника ОНД и ПР по г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский УНД и ПР Главного управления МЧС России по Самарской области (Главный государственный инспектор по г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский по пожарному надзору) Колокольцева П.А.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного
пожарного надзора, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основная общеобразовательная школа пос. Сборный муниципального района Сызранский Самарской области
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«21» ноября 2019 г. с 11 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность 1 час


«29» ноября 2019 г. с 14 час. 50 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 10 минут

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 час 10 минут
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городским округам Сызрань, Октябрьск и муниципальным районам Сызранский, Шигонский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Николаева Н.А.  21 ноября 2019 года, 11:30
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -----
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Рахчеев Алексей Владимирович – Инспектор ОНД и ПР по г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский УНД и ПР Главного управления МЧС России по Самарской области (Государственный инспектор по г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский по пожарному надзору)

При проведении проверки присутствовали: Николаева Наталья Анатольевна – директор Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основная общеобразовательная школа пос. Сборный муниципального района Сызранский Самарской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
(с указанием характера нарушений; лиц допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретно-го места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1.	Система и установка противопожарной защиты находится в неисправном состоянии (дублирование светового и звукового сигнала о срабатывании систем пожарной сигнализации в здании не поступает на пульт подразделения пожарной охраны)	п. 61 «правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390	Руководитель МКУ м.р. Сызранский Самарской области «Служба капитального строительства и эксплуатации» Балаченков Д.В.
2.	Из групповых ячеек второго этажа отсутствует второй эвакуационный выход.	ст. 46. Федеральный закон РФ от 27.12.2002г. №184-ФЗ "О техническом регулировании" Федеральный закон РФ от 22.07.2008г. ст.4. Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.3.12 строительные нормы и правила часть II, раздел II глава 3 детские ясли-сады нормы проектирования СНиП II-Л.3-71; п.5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	МКУ м.р. Сызранский Самарской области «Служба капитального строительства и эксплуатации»
3.	Двери эвакуационных выходов имеют ширину менее 0,8 м. (в группах на 1 этаже, ведущих наружу - фактически 0,7 м, в лестничных клетках на 1 этаже ведущих наружу - 0,75 м, ведущих из коридоров 1 и 2 этажа в лестничную клетку – фактически 0,7 м, из кабинетов заведующей, прачечной в коридор - фактически 0,75 м., из медицинского кабинета в коридор – фактически 0,7 м).	ст. 46. Федеральный закон РФ от 27.12.2002г. №184-ФЗ "О техническом регулировании" Федеральный закон РФ от 22.07.2008г. ст.4. Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1 СНиП II-Л.3-62 «Детские ясли-сады нормы проектирования»; п. 4.2 СНиП II-А.5-62 «Противопожарные требования основные положения проектирования»; п. 4.2 СНиП II-А.5-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений».	МКУ м.р. Сызранский Самарской области «Служба капитального строительства и эксплуатации»
4.	Двери эвакуационных выходов не оборудованы световыми табло «Выход» (1 разновозрастная, 2 младшая группы).	Федеральный закон РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4,84; Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ "О техническом регулировании" ст. 46; СП 3.13130.2009 табл. 1, табл. 2,п.1	МКУ м.р. Сызранский Самарской области «Служба капитального строительства и эксплуатации»

5.	Дверь помещения для хранения белья в детском дошкольном учреждении не имеет предел огнестойкости не менее EI30	ч.2, 3 ст. 88 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.6.8.19 СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», п.5.4.20 СП 2.13130.2012, п.5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям»	МКУ м.р. Сызранский Самарской области «Служба капитального строительства и эксплуатации»
6.	Автоматические пожарные извещатели в 1 младшей группе размещены на расстоянии менее 0,5 м от светильников.	ст. 46. Федеральный закон РФ от 27.12.2002г. №184-ФЗ "О техническом регулировании" Федеральный закон РФ от 22.07.2008г. ст.4. Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 ФЗ № 184 от 27.12.2002г. «О техническом регулировании»; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	МКУ м.р. Сызранский Самарской области «Служба капитального строительства и эксплуатации»
7.	Для покрытия пола в помещениях групповых применен материал с неустановленными характеристиками, без технической документации, содержащей информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними (линолеум).	Ст. 4, 6, 7, 52, 134 ч. 7 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 Федеральный закон РФ от 27.12.2002 №184-ФЗ "О техническом регулировании"; п. 1.88 СНИП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения».	МКУ м.р. Сызранский Самарской области «Служба капитального строительства и эксплуатации»

На объект надзора не предоставлена проектная документация

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -----
- нарушений не выявлено: -----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


 (подпись проверяющего)


 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: копия распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя №686 от «25» октября 2019 года; копии предписаний №№686/1/1, 686/1/2 от 29.11.2019 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара; копия проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении федерального государственного надзора от 29.11.2019

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор ОНД и ПР по г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский УНД и ПР Главного управления МЧС России по Самарской области (Государственный инспектор по г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский по пожарному надзору) Рахчеев Алексей Владимирович



(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Николаева Наталья Анатольевна – директор Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основная общеобразовательная школа пос. Сборный муниципального района Сызранский Самарской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«__» _____ 2019 г.



(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Балаченков Дмитрий Викторович – руководитель МКУ м.р. Сызранский Самарской области «Служба капитального строительства и эксплуатации»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«__» _____ 2019 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ СЫЗРАНЬ, ОКТЯБРЬСК И
МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ СЫЗРАНСКИЙ, ШИГОНСКИЙ
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

городской округ Сызрань
(место составления акта)

«29» ноября 2019 года
(дата составления акта)

15 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 687

по адресу / адресам: Самарская область, муниципальный район Сызранский, поселок Сборный,
улица Школьная, 1
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 687 от «25» октября 2019 года начальника ОНД и ПР по г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский УНД и ПР Главного управления МЧС России по Самарской области (Главный государственный инспектор по г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский по пожарному надзору) Колокольцева П.А.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного
пожарного надзора, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основная общеобразовательная школа пос. Сборный муниципального района Сызранский Самарской области
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«21» ноября 2019 г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. Продолжительность 1 час


«29» ноября 2019 г. с 14 час. 50 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 10 минут

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 час 10 минут
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городским округам Сызрань, Октябрьск и муниципальным районам Сызранский, Шигонский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Николаева Н.А.  21 ноября 2019 года, 10:30
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -----
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Рахчеев Алексей Владимирович – Инспектор ОНД и ПР по г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский УНД и ПР Главного управления МЧС России по Самарской области (Государственный инспектор по г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский по пожарному надзору)

При проведении проверки присутствовали: Николаева Наталья Анатольевна – директор Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основная общеобразовательная школа пос. Сборный муниципального района Сызранский Самарской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
(с указанием характера нарушений; лиц допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1.	Система и установка противопожарной защиты находится в неисправном состоянии (дублирование светового и звукового сигнала о срабатывании систем пожарной сигнализации в здании не поступает на пульт подразделения пожарной охраны)	п. 61 «правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390	Руководитель МКУ м.р. Сызранский Самарской области «Служба капитального строительства и эксплуатации» Балаченков Д.В.
2.	Ширина выходов из учебных кабинетов менее 0,9 м. (фактически 0,73 м 0,77м). Ширина выхода из лаборантской в каб. химии менее 0,9 м (фактически 0,48 м).	Федеральный закон РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4; ст. 46 ФЗ № 184 от 27.12.2002г. «О техническом регулировании»; п. 8.2.3 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы;	МКУ м.р. Сызранский Самарской области «Служба капитального строительства и эксплуатации»
3.	Отсутствует аварийное освещение для эвакуации в лестничных клетках.	Федеральный закон РФ от 27.12.2002г. №184-ФЗ "О техническом регулировании" ст. 46; Федеральный закон РФ от 22.07.2008г. Федеральный закон №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 4; СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*» п. 7.104, 7.105.	МКУ м.р. Сызранский Самарской области «Служба капитального строительства и эксплуатации»
4.	Ограждение наружных открытых лестниц выполнено высотой менее 1,2 м.	Федеральный закон РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4; ст. 46 ФЗ № 184 от 27.12.2002г. «О техническом регулировании»; п. 8.2.1 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	МКУ м.р. Сызранский Самарской области «Служба капитального строительства и эксплуатации»
5.	Выход из помещения столовой в фойе не оборудован световым табло «Выход».	Федеральный закон РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4,84; Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ "О техническом регулировании" ст. 46; СП 3.13130.2009	МКУ м.р. Сызранский Самарской области «Служба капитального строительства и эксплуатации»

		табл. 1, табл. 2, п.1	
6.	Выход из помещения столовой в фойе не оборудован ручным пожарным извещателем.	Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ "О техническом регулировании" ст. 46; Федеральный закон от 22.07.2008 Федеральный закон №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4, 84 НПБ 88-2001 Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования. п.12.41, п. 12.42, прил. 13.	МКУ м.р. Сызранский Самарской области «Служба капитального строительства и эксплуатации»
7.	Наружные лестницы (эвакуационные выходы из спортивного зала, центральный выход) площадки высотой от уровня тротуара более 0,45 м при входах в здания не имеют ограждения.	Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ "О техническом регулировании" ст. 46; Федеральный закон от 22.07.2008 Федеральный закон №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 89, СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п. 8.1.3	МКУ м.р. Сызранский Самарской области «Служба капитального строительства и эксплуатации»
8.	Двери, отделяющие лестничные марши от общего коридора на первом этаже, открываются не по направлению выхода.	Федеральный закон РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4; ст. 46 ФЗ № 184 от 27.12.2002г. «О техническом регулировании»; п. 4.2.6. СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	МКУ м.р. Сызранский Самарской области «Служба капитального строительства и эксплуатации»
9.	В лестничных клетках эвакуационных выходов допущено размещение оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте менее 2,2м от поверхности площадок лестниц (батареи).	Федеральный закон РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4; ст. 46 ФЗ № 184 от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» п.4.3.3, СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	МКУ м.р. Сызранский Самарской области «Служба капитального строительства и эксплуатации»
10.	Автоматические пожарные извещатели в кабинете преподавателя физ. культуры размещены на расстоянии менее 0,5 м от светильников.	Федеральный закон РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4; ст. 46 ФЗ № 184 от 27.12.2002г. «О техническом регулировании»; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	МКУ м.р. Сызранский Самарской области «Служба капитального строительства и эксплуатации»


На объект надзора не предоставлена проектная документация

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -----
- нарушений не выявлено: -----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: копия распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя №687 от «25» октября 2019 года; копии предписаний №№687/1/1, 687/1/2 от 29.11.2019 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара; копия проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении федерального государственного надзора от 29.11.2019

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор ОНД и ПР по г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский УНД и ПР Главного управления МЧС России по Самарской области (Государственный инспектор по г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский по пожарному надзору) Рахчеев Алексей Владимирович




(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Николаева Наталья Анатольевна – директор Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основная общеобразовательная школа пос. Сборный муниципального района Сызранский Самарской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



(подпись)

«__» _____ 2019 г.